

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90 - 216.28.91
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08



STROOMLEVERANCIER : _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 18/994-2/208

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Visse Leening

EIGENAAR : Mr Bomboks

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : Van Dijnelle

Adres : _____

INSTALLATEUR : Maeyens

Adres : idem

BTW OF IK : _____

Datum van het onderzoek : 16.4.99 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Soort installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring ; Type der lokalen : huis

Begintijd werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 3.380-10 V Bescherming van de aansluiting A3000/100 A

Voedingskabel hoofdbord : 1 X 10 mm² Alg. schakelaar : type _____

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 13 ; RA : 10 Ohm; RI tot 10 MOhm

BESCHRIJVING : _____

Zie schema in bijlage

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : Geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 20.4.2024 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT ONDERZOEKER : 1.2.10.2.10.2