

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW

BTv

Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08

STROOMLEVERANCIER: Intelectia

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: 36/000428/05 VERSLAG NR.: _____

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Gaalkhuisstraat
Lamaken

EIGENAAR: Stevem

Adres: idem

OPDRACHTGEVER: Pook

Adres: Berenhof 31 Lamaken

INSTALLATEUR: idem

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 28/4/2000 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ Type der lokalen: HHZ app m°3

Begin werken: Fundering ~~voor~~-na 1.10.81 - Electricische installatie ~~voor~~-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting aut 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type diff 40A 130mA

pe van de aardelektrode: lus ~~baren~~ ~~pennen~~ ~~horizontale geleider~~

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 10; RA: 25 Ohm; RI tot 720 MOhm

BESCHRIJVING: Zie bijgevoegde schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: Geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28/4/2005 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

36 Leendens J.

De directeur,